

-14mm Parkett
Ullpapp
-13 mm Golvgips
-22 mm Sponplate
-150 mm Glava 36

-200 mm Granab type 7000

-180 mm Massivtre

Spennvidder

Anb. Komfortkriterium 5.2m
NL 2 kN/m² 6,85m
NL 5 kN/m² 5.6m

(Fritt opplagt 1 felt klimaklasse 1 og 2.
Inkl 0,5 kN ekstra egenlast)


Lyd

Luftlydisolasjon: $R_w \geq 60$ dB $C_{50-5000} : -1$ dB
Trinnlydisolasjon: $L_{n,w} \leq 57$ dB $C_{i,50-5000} : 2$ dB

Bemerkninger

Målte verdier for etasjeskille i laboratorium.
Løsningen forutsetter liten flanketransmisjon.

Alle m&l i mm

Rev.	Dato	Rev. gjelder	Sign.
Treteknisk 		BSM	
Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern NO-0314 Oslo Tel: 98 85 33 33 www.treteknisk.no		Byggesystemer i massivtreelementer Lydgulv Massivtredekke med tilfarersystem (Granab)	
Dato	Tegn.	Godkj.	M&L
2011.07.01	S.Ei	JAA	A4 1:7
Ordre nr.	Tegning nr.	Rev.	
P370049	257	0	