

- 14 mm Parkett
- 13 mm Golvgips (14kg/m²)
- 22 mm Spon
- 98 mm Tilfarere, 100mm Glava 36
- Grønn Sylomer 40x25x45 (bxhxl)
- 180 mm Massivtre

Spennvidder

Anb. Komfortkriterium 5,2 m
 NL 2 kN/m² 6,85 m
 NL 5 kN/m² 5,6 m
 (Fritt opplagt 1 felt klimaklasse 1 og 2.
 Inkl 0,5 kN ekstra egenlast)


Lyd

Luftlydisolasjon: $R_w \geq 60$ dB $C_{50-5000} : -1$ dB
 Trinnlydisolasjon: $L_{n,w} \leq 54$ dB $C_{i,50-5000} : 3$ dB

Bemerkninger

Målte verdier for etasjeskille i laboratorium.
 Løsningen forutsetter liten flanketransmisjon.

Alle mål i mm

| Rev. | Dato | Rev. gjelder | Sign. | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|------|
| Treteknisk  | | BSM | | | | |
| Norsk Treteknisk Institutt | | Byggesystemer i | | | | |
| Postboks 113 Blindern | | massivtreelementer | | | | |
| NO-0314 Oslo | | Lydgulv, | | | | |
| Tel: 98 85 33 33 | | Massivtredekke med tilfarersystem | | | | |
| www.treteknisk.no | | | | | | |
| Dato | Tegn. | Godkj. | Mål. | Ordre nr. | Tegning nr. | Rev. |
| 2011.07.01 | S.Ei | Jaa | A4 1:7 | P370049 | 259 | 0 |