

-14 mm parkett  
 -15 mm PEX-rør Varmefordelingsplate i aluminium  
 -36 mm Trinnisdplate Silencio Thermo  
 -13 mm golvgips (14kg/m<sup>2</sup>)  
 -22 mm spon

-100 mm Glava 36  
 -98 mm Tilfarere  
 -Grønn sylomer 40x25x450 (bxhxl)

-180 mm Massivtre

#### Spennvidder

Anb. Komfortkriterium 5.2m  
 NL 2 kN/m<sup>2</sup> 6,85m  
 NL 5 kN/m<sup>2</sup> 5.6m  
 (Fritt opplagt 1 felt klimaklasse 1 og 2.  
 Inkl 0,5 kN ekstra egenlast)


#### Lyd

Luftlydisolasjon:  $R_w \geq 63$  dB  $C_{50-500} : -1$  dB  
 Trinnlydisolasjon:  $L_{n,w} \leq 49$  dB  $C_{i,50-500} : 3$  dB

#### Bemerkninger

Målte verdier for etasjeskille i laboratorium.  
 Løsningen forutsetter liten flanketransmisjon.

Alle mål i mm

| Rev.                                                                                                         | Dato        | Rev. gjelder                                      | Sign.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| Treteknisk              |             | BSM                                               |        |
| Norsk Treteknisk Institutt<br>Postboks 113 Blindern<br>NO-0314 Oslo<br>Tel: 98 85 33 33<br>www.treteknisk.no |             | Byggesystemer i<br>massivtreelementer             |        |
|                                                                                                              |             | Lydgulv,<br>Massivtredekke med tilfarersystem, VB |        |
| Dato                                                                                                         | Tegn.       | Godkj.                                            | MAL    |
| 2011.07.01                                                                                                   | S.Ei        | JAA                                               | A4 1:7 |
| Ordrer nr.                                                                                                   | Tegning nr. | Rev.                                              |        |
| P370049                                                                                                      | 260         | 0                                                 |        |