



Branntrygge trefasader

Veileder og sjekklister

TreFokus



Sjekkpunkt		Kommentar
RETNING MONTERING	<input type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende	<i>I opsjonene i sertifikatet er det angitt hvilken monteringsretning produktet er godkjent for.</i>
Stående eller liggende kledning.		
SKJØTER	<input type="checkbox"/> Horisontale <input type="checkbox"/> Vertikale	<i>I sertifikatet under de enkelte opsjoner er angitt om produktet er godkjent med horisontale, vertikale, eller begge typer skjøter.</i>
Horisontale eller vertikale.		
MONTERING	<input type="checkbox"/> Ventilert kledning <input type="checkbox"/> Luftspalte, men ikke ventilert <input type="checkbox"/> Ingen luftspalte	<i>Ventilert kledning skal være testet med 40 mm luftspalte. Dette skal være oppgitt i sertifikatet. HUSK: Brannkrav i hulrom.</i>
Kledning monteres vanligvis med ventilert luftspalte mellom kledningen og bakenforliggende substrat.		
SUBSTRAT	<input type="checkbox"/> Gipsplate <input type="checkbox"/> Trebaserte substrat med minimum 10 mm tykkelse	<i>I sertifikatet vil det fremgå hvilke substrat og substrattykkelser som er godkjent brukt bak kledningen.</i>
Med dette menes produktet direkte bak kledningen.		
EGNETHET I BRUK	<input type="checkbox"/> Klassifisert EXT i henhold til EN 16755/CEN TS 15912/NS INSTA 054 <input type="checkbox"/> Ikke testet	<i>Sjekk at det aktuelle trematerialet er testet i henhold til den densitet på treet som leveres.</i>
Med dette menes produktet er testet og godkjent for bruk utendørs. Inngår ikke i sertifiseringen.		
SKRUER OG BESLAG		<i>Det er meget viktig at det benyttes skruer etter produsentens anvisning til innfesting av kledningsbord med brannbeskyttelse. Videre må riktig type beslag benyttes iht. produsentens anbefaling.</i>



